

临高县基层医疗卫生机构标准化建设 11 个装配式项目 空调采购需求更正

2020 年 10 月 15 日发布的临高县基层医疗卫生机构标准化建设
11 个装配式项目空调采购的采购需求，原采购需求更正为：

采购需求

序号	采购品目名称	参考型号及技术参数	单位	数量
1	1 匹壁挂空调	1. 1 匹壁挂空调； 2. 产品类型：分体式挂机； 3. 冷暖类型：变频冷暖； 4. 能效等级：3 级； 5. 室内机噪音值 db(A) : ≤41； 6. 室外机噪音值 dh(A) : ≤51； 7. 制冷量 (W) : 200-4210； 8. 制冷功率 (W) : 90-1750； 9. 能效比：≥3.7； 10. 循环风量：(m ³ /h) : ≥580； 11. 电源规格 (V) : 220V； 12. 保修情况：整机保修 6 年。	套	135
2	1.5 匹壁挂空调	1. 1.5 匹壁挂空调； 2. 产品类型：分体式挂机； 3. 冷暖类型：变频冷暖； 4. 能效等级：3 级； 5. 室内机噪音值 db(A) : ≤42； 6. 室外机噪音值 dh(A) : ≤52； 7. 制冷量 (W) : 200-4400； 8. 制冷功率 (W) : 75-1700； 9. 能效比：≥3.7； 10. 循环风量：(m ³ /h) : ≥650； 11. 电源规格 (V) : 220V； 12. 保修情况：整机保修 6 年。	套	173
3	2 匹壁挂空调	1. 2 匹壁挂空调； 2. 产品类型：分体式挂机； 3. 冷暖类型：变频冷暖； 4. 能效等级：2 级； 5. 室内机噪音值 db(A) : ≤45； 6. 室外机噪音值 dh(A) : ≤54；	套	126

		<p>7. 制冷量 (W): 290-6600;</p> <p>8. 制冷功率 (W): 170-2500;</p> <p>9. 能效比: ≥ 3.7;</p> <p>10. 循环风量: (m³/h): ≥ 850;</p> <p>11. 电源规格 (V): 220V;</p> <p>12. 保修情况: 整机保修 6 年。</p>		
4	3 匹立式空调	<p>1. 3 匹立式空调;</p> <p>2. 产品类型: 分体式柜机;</p> <p>3. 冷暖类型: 变频冷暖;</p> <p>4. 能效等级: 1 级;</p> <p>5. 室内机噪音值 db(A): ≤ 47;</p> <p>6. 室外机噪音值 dh(A): ≤ 56;</p> <p>7. 制冷量 (W): 950-8700;</p> <p>8. 制冷功率 (W): 350-3500;</p> <p>9. 能效比: ≥ 3.9;</p> <p>10. 循环风量: (m³/h): ≥ 1200;</p> <p>11. 电源规格 (V): 220V;</p> <p>12. 保修情况: 整机保修 6 年。</p>	套	21
5	辅材及安装费用	安装工程用的 PVC 排水管、电源线、加长铜管、打孔、外机支架、高空作业等相关辅材及安装费用	项	1
6	其他	运输及搬运	项	11