



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

分项报价明细表

项目名称：海南大学新药筛选及评价平台开办设施设备采购(二次)

项目编号：HD2025-1-003-1

序号	品名名称	生产厂商	原产地	品牌规格型号 (如有)	数量/ 单位	单价 (元)	单项总价 (元)	备注	
1	不锈钢边 台1	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2200*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT1	1/台	3960.00	3960.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
2	天平台	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1000*600*850MM 型号：ZZ-TPT01	5/台	2350.98	11754.90	可接受 定制	性能指标：台面： 采用大理石台面（60±2MM）， 抑菌、易清洁，操作面前缘边经磨边机（水磨）抛光处理，美观且光滑，结构坚固致密，能抗强冲击，耐高温并具有良好的承重性能。 框架： 采用40*60*1.5MM方型钢而成所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为≥75 μm， 防化、防潮、耐高温以及耐磨， 梁： 采用40*60*1.5MM方型钢而成， 所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层， 其保护层厚度为≥75微米，

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									防化、防潮、耐高温以及耐磨，背板及侧板：采用1.0MM厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯而成，所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为 ≥ 75 微米，防化、防潮、耐高温以及耐磨。可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体0-30MM高度。
3	天平防风罩	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 800*540*550MM 型号：ZZ-FFZ01	5/台	687.00	3435.00	可接受定制	性能指标：主体材质为6MM厚亚克力板，透明，带开门功能
4	全钢试剂柜	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 900*450*1800MM 型号：ZZ-QGSJG01	28/台	1748.00	48944.00	可接受定制	性能指标：结构：全钢结构。柜体：柜体采用 ≥ 1.2 MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。 柜门：门板采用 ≥ 1.2 MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双面钢板组合中间包裹蜂窝纸，达到静音效果。拉手：不锈钢C型拉手（128mm距）合页： ≥ 1.5 MM厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断，柜门开

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									启角度可达170度。
5	不锈钢边台2	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2500*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT2	1/台	4500.00	4500.00	可接受定制	
6	水槽（不锈钢）	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：550*450*310MM 型号：ZZ-SCBXG1	16/套	394.56	6312.96	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；钢板厚度≥1.0MM；边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
7	三口水龙头	上海台雄科技发展有限公司	上海	品牌：台雄 规格：三口，见备注 型号：SAI-M2302B	106/套	398.00	42188.00		1) 性能指标：材质：主体材质采用优质铜材，韧性好，不易断裂。涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射。过滤装置：为延长水龙头使用寿命和保证实验用水，在水龙头进水口装配有塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，降低陶瓷阀芯磨损的机率。 ▲2) 密封性能：符合GB18145-2014标准，阀芯及阀芯上游阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。抗安装负载：符合GB18145-2014标准，螺纹承受61N•m的扭力矩后应无裂纹、无损坏。抗使用负载：符合GB18145-2014标准，手柄或手轮承受45N的轴

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									向拉力时应无松动现象；手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）N•m后，阀芯关闭，在出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。循环寿命试验：符合GB18145-2014标准，阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。抗细菌性能：依据JC/T 897-2014（2017）检测要求，实验室水龙头抗大肠埃希氏菌99.99%，抗金黄色葡萄球菌99.92%，抗肺炎克雷伯氏菌99.95%。 ▲3）阀芯寿命：阀芯进行60万次循环寿命试验后，符合密封性能合格的要求。重金属污染物析出要求：水龙头铅析出统计值不大于2μg/L，非铅元素的析出量不大于GB 18145-2014 中表1 规定的限值。
8	不锈钢边 台3	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2760*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT3	1/台	4968.00	4968.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
9	不锈钢边 台4	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：	1/台	2520.00	2520.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				1400*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT4					面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg/m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
10	取材台	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1500*750*2000MM 型号：ZZ-QCT1	2/台	28097.4 7	56194.94	可接受 定制	性能指标：材质：整体选用优质SUS304不锈钢材料制作，板材厚度1.0MM，上部份为敞开式，无推拉玻璃，带排风设计；下部份为双开门板，无隔板；台面含水槽与台面焊接成一体成型；脚踏开关控制流水冲洗台面操作更方便、自由、清洁卫生，确保工作区更洁净，无杂物。配一个电热水龙头；一个带伸缩水龙头；独特的一体化水池可以满足清洗大体标本。 控制系统：触摸屏直观显示控制，LED控制，三档调速；辅助配置：飞利浦日光灯 $\times 1$ ，杀菌灯 $\times 1$ ；福马轮；防水插座 $\times 4$ ，粉碎机1套（370W）；表面均匀细致，无毛细孔，无色素沉着。整体成型无死角易清洁，具有耐腐蚀、耐高温、耐酸碱、抗紫外线、无放射性等优点，属于无毒、无污染、无辐射阻燃性环保材料，如无其它特殊说明，加工工艺及配置均按标准制作。
11	不锈钢边 台5	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 4750*750*850MM	1/台	8550.00	8550.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq$

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				型号：ZZ-BXGBT5					25MM 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
12	不锈钢水槽（大）	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2000*800*850MM 型号：ZZ-SCBXG2	5/台	3834.20	19171.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
13	单口水龙头	上海台雄科技发展有限公司	广东	品牌：台雄 规格：304不锈钢材质抽拉水龙头 型号：SAN-21101	10/套	986.00	9860.00		性能指标：304不锈钢材质抽拉水龙头
14	不锈钢边台6	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1490*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT6	2/台	2682.00	5364.00	可接受定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ； 内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
15	不锈钢边台7	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1060*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT7	1/台	1908.00	1908.00	可接受定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ； 内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
16	不锈钢边	广东真知实验室	广东	品牌：真知	1/台	1980.00	1980.00	可接受	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhib.com

	台8	科技有限公司		规格： 1100*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT8				定制	；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304不锈钢方管，台面双面304不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
17	不锈钢边 台9	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1550*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT9	3/台	2790.00	8370.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304不锈钢方管，台面双面304不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
18	不锈钢边 台10	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1590*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT10	1/台	2862.00	2862.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304不锈钢方管，台面双面304不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
19	不锈钢边 台11	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 977*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT11	1/台	1800.00	1800.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304不锈钢方管，台面双面304不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
20	不锈钢边 台12	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：	1/台	3096.00	3096.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304不锈钢方管，台

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				1720*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT12					面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
21	不锈钢边台13	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1650*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT13	1/台	2970.00	2970.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
22	高温台	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3000*750*850MM 型号：ZZ-GWT1	2/台	3924.14	7848.28	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为$\geq 14200\text{N}$。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在$\geq 750\text{MM}$ 的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为$<0.01\%$。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度$\geq 200\text{MPa}$，水饱和的状态下检测结果压缩强度$\geq 200\text{MPa}$。 3) 柜体部分，柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
23	不锈钢边台1	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1600*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT14	2/台	2880.00	5760.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
24	边台（陶瓷板）1	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 4090*750*850MM 型号：ZZ-BTTC1	1/台	7649.78	7649.78	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分，柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									厚度60-90 μm，下限差值±5%。
25	工作台	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 800*750*850MM 型号：ZZ-GZT1	1/台	1258.63	1258.63	可接受 定制	性能指标：面材：采用环保美耐板，环保标准达到E1级；基材：国际E1级环保刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；配件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理；面板：25mmMFC板，配置：每个位含有活动柜，主机架，键盘架。
26	边台（陶瓷板）2	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1790*750*850MM 型号：ZZ-BTTC2	1/台	3347.42	3347.42	可接受 定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。

27	中央台（陶瓷板）1	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5130*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTTC1	1/台	19189.34	19189.34	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为$\geq 14200N$。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在$\geq 750MM$的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为$<0.01\%$。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度$\geq 200MPa$，水饱和的状态下检测结果压缩强度$\geq 200MPa$。 3）柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值$\pm 5\%$。
28	功能柱	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：300*150*2000MM 型号：ZZ-GNZ1	103/套	596.31	61419.93	可接受定制	2）性能指标：全钢结构，采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面经EPOXY喷涂防蚀处理，台面到顶部，隐藏实验台所需的水、电、气管道。 3）理化性能：涂层硬度：$\geq 2H$；耐腐蚀：24h，乙酸盐雾试验，不低于9级；附着力：不低于1级；冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹均为符合。



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

29	边台（陶瓷板）3	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：1750*750*850MM 型号：ZZ-BTTC3	1/台	3272.40	3272.40	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为$\geq 14200N$。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在$\geq 750MM$的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为$<0.01\%$。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度$\geq 200MPa$，水饱和的状态下检测结果压缩强度$\geq 200MPa$。 3）柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值$\pm 5\%$。
30	边台（陶瓷板）4	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：6950*750*850MM 型号：ZZ-BTTC4	1/台	12998.35	12998.35	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为$\geq 14200N$。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在$\geq 750MM$

									的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度$\geq 200\text{MPa}$，水饱和的状态下检测结果压缩强度$\geq 200\text{MPa}$。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值$\pm 5\%$。
31	边台（陶瓷板）5	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5080*750*850MM 型号：ZZ-BTTC5	1/台	9500.89	9500.89	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为$\geq 14200\text{N}$。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在$\geq 750\text{MM}$的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度$\geq 200\text{MPa}$，水饱和的状态下检测结果压缩强度$\geq 200\text{MPa}$。



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
32	边台（陶瓷板）6	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2550*750*850MM 型号：ZZ-BTTC6	1/台	4768.70	4768.70	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
33	水槽（PP）	上海台雄科技发展有限公司	上海	品牌：台雄 规格： 550*450*310MM	90/套	374.40	33696.00	2) 性能指标： 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

型号：SAN-5101B

验人员的身体健康。2、抗老化性能：PP新料抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。3、韧性：PP新料韧性强，弹性好，易于安装。4、平整度：采用超大压力机械注塑，工艺精良，产品整体平整度高，与实验台面高度契合，易于安装。5、底部：水槽底部排水顺畅，绝无积水困扰。6、去水：配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼。7、槽沿：表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。8、可配置自带溢水功能的水槽，可防止无人看管实验过程而造成水漫溢台面、进而浸泡地面的情况。

▲3）性能参数：腐蚀性试验：依据GB/T 11547-2008标准检测，将切好的小样放在以下试剂中浸泡48小时无明显变化：王水、硝酸（试剂浓度 70%）、甲苯（分析纯≥ 99.7%）、28%氨水、氢氧化钾（试剂浓度 40%）、酚酞（试剂浓度 1%）、甲基橙（试剂浓度 1%）、硫酸铜（试剂浓度 10%）、盐酸（试剂浓度 40%）、氢氧化钠（试剂浓度 40%）、硫酸（试剂浓度 98%）、乙酸（试剂浓度 99.5%）。容量承重测试：在温度(20~25)℃和相对湿度(46~50)%RH环境中装满56升水，静置48小时后，样品未变形，完好。光老化试验：根据ISO 4892-3:2016 循环1标准测试，



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								试验时间168h，试验后，样品外观无异常；色差（ΔE*）：0.21。
34	边台（陶瓷板）7	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：4520*750*850MM 型号：ZZ-BTTC7	2/台	8453.69	16907.37	可接受定制 ▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
35	边台（陶瓷板）8	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2350*750*850MM 型号：ZZ-BTTC8	2/台	4394.62	8789.25	可接受定制 ▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
36	万向抽气罩	上海台雄科技发展有限公司	上海	品牌：台雄 规格：导管管径75MM 型号：SAN-6103	78/套	1005.00	78390.00		2) 性能指标：最大活动半径可达1200mm，可随意调节定位，具有紧固结构，关节不会松动下滑，操作灵活方便；其中关节采用高强度PP新材料材质，密封圈采用高强度橡胶，连接杆采用304不锈钢，旋钮采用高强度PP，内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆，风门通过旋钮手动调节，控制气流流量。 3) 配件：多孔径的吊顶孔罩和抽气罩配合使用，杜绝灰尘从天花板的安装缝隙处散落在实验室台面上，保证实验环境的干净整洁。 ▲4) 性能参数：耐高温：在110℃的温度中持续1小



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								时，样品表面无变化。耐腐蚀：在常温下将样品分别浸泡在30%硫酸、30%盐酸、30%氢氧化钠、甲苯、乙醚中48小时，样品表面无明显变化。 ▲5) 压降测试：提供测试管道上游及下游静压差的 国家认可的第三方检测机构出具检测报告及生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。
37	边台（陶瓷板）9	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3760*750*850MM 型号：ZZ-BTTC9	1/台	7032.41	7032.41	可接受 定制 ▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。

38	资料柜	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 900*450*1800MM 型号：ZZ-ZLG1	2/台	1680.00	3360.00	可接受 定制	性能指标：结构：全钢结构，柜体：柜体采用 ≥ 1.2 MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μ m，下限差值 $\pm 5\%$ 。柜门：门板采用 ≥ 1.2 MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双面钢板组合中间包裹蜂窝纸，达到静音效果。拉手：不锈钢C型拉手（128mm距）合页：2.0MM厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不断折，柜门开启角度可达170度。
39	边台（陶瓷板）10	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3105*750*850MM 型号：ZZ-BTTC10	1/台	5806.78	5806.78	可接受 定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为 ≥ 14200 N。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在 ≥ 750 MM的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为 $< 0.01\%$ 。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度 ≥ 200 MPa，水饱和



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ 。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm ， 下限差值 $\pm 5\%$ 。
40	不锈钢边 台15	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2700*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT15	1/台	4860.00	4860.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ； 内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
41	不锈钢边 台16	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5220*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT16	1/台	9396.00	9396.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ； 内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
42	不锈钢边 台17	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5780*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT17	1/台	10404.0 0	10404.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ； 内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
43	不锈钢边 台18	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：	1/台	3807.00	3807.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				2115*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT18					面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
44	不锈钢边 台19	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2625*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT19	1/台	4725.00	4725.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
45	不锈钢边 台20	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1160*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT20	1/台	2088.00	2088.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
46	不锈钢边 台21	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3100*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT21	1/台	5580.00	5580.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ；内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
47	岛式插座 盒	广东松本光电有 限公司	广东	品牌：松本 规格：86型五孔插 座	1173/ 个	45.35	53195.55		性能指标：PP材质插座盒，含1个86型五孔插座，电线，线管等对接

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				型号：B5/10USLS					
48	边台（陶瓷板）11	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：3500*750*850MM 型号：ZZ-BTTC11	1/台	6545.80	6545.80	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N. 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
49	边台（陶瓷板）12	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：4950*750*850MM 型号：ZZ-BTTC12	1/台	9257.60	9257.60	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N.



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									落球冲击：参照JC/T 908-2013, 450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa, 水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
50	边台（陶瓷板）13	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5000*750*850MM 型号：ZZ-BTTC13	1/台	9351.88	9351.88	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013, 450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa, 水饱和



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ 。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。
51	边台（陶瓷板）14	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：3450*750*850MM 型号：ZZ-BTTC14	1/台	6452.55	6452.55	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为 $\geq 14200\text{N}$ 。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在 $\geq 750\text{MM}$ 的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为 $<0.01\%$ 。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ ，水饱和的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ 。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。
52	紧急冲淋洗眼器	上海台雄科技发展有限公司	上海	品牌：台雄 规格：304不锈钢，	9/套	4568.00	41112.00		1) 性能指标：材质：主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				见备注 型号：SAN-7102AH					达标304不锈钢材料，主体不锈钢管采用冷轧工艺生产，内壁光洁镜面，性能远超普通工业304不锈钢管；强度及耐腐蚀性能出众。洗眼喷头：内置减压装置，防止水压过大对眼睛造成二次伤害；配置水压调节装置，可以根据现场实际的水压调节理想的出水高度。 ▲2）性能参数：产品满足GB/T 38144.1-2019 《眼面部防护应急喷淋和洗眼设备第1 部分：技术要求》标准，须提供满足以下参数： 1、冲淋喷头流量：应以至少82L/min的流量提供冲洗液，保持连续冲洗至少15分钟。 2、冲淋手拉阀开启时间：阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况外，应始终保持开启状态。阀门应耐腐蚀、便于操作，并可以在1S的时间内完全打开。 3、洗眼器喷头流量：应以至少12.8L/min 的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15分钟。 4、洗眼器手推阀开启时间：阀门应在1s 的时间内完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态。
53	边台（陶瓷板）15	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5150*750*850MM	1/台	9631.68	9631.68	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				型号：ZZ-BTTC15					项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为 $\geq 14200\text{N}$ 。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在 $\geq 750\text{MM}$ 的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为 $<0.01\%$ 。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ ，水饱和的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ 。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。
54	边台（陶瓷板）16	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：12000*750*850MM 型号：ZZ-BTTC16	1/台	22444.50	22444.50	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为 $\geq 14200\text{N}$ 。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在 $\geq 750\text{MM}$ 的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为 $<0.01\%$ 。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面 在干燥的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ ，水饱和 的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ 。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接 制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷 涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。
55	边台（陶 瓷板）17	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3600*750*850MM 型号：ZZ-BTTC17	1/台	6733.35	6733.35	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应 符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐 蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测 项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为 $\geq 14200\text{N}$ 。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在 $\geq 750\text{MM}$ 的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依 据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为 $<0.01\%$ 。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为： 无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面 在干燥的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ ，水饱和 的状态下检测结果压缩强度 $\geq 200\text{MPa}$ 。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接 制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷 涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

56	边台（陶瓷板）18	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：7350*750*850MM 型号：ZZ-BTTC18	1/台	13746.50	13746.50	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
57	中央台（陶瓷板）2	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5000*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTTC2	10/台	18703.75	187037.51	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3) 柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
58	滴水架	上海台雄科技发展有限公司	上海	品牌：台雄 规格：550*400MM 型号：SAN-8103G	86/套	385.00	33110.00		2) 性能指标：材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 3) 结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），可配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 4) 可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。创新锁紧结构设计：滴水棒底部卡扣与滴水板卡槽既拆卸方便又紧密契合，保证每一根滴水



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								棒不会松动,极好地保护挂在滴水棒上的每一个实验器具安全。 ▲5) 性能参数：本体挂拉强度：万能试验机测试，数值设置在36kgf产品测试合格。抗拉强度：数值应在250kgf/cm2以上。抗弯强度：数值应在550kgf/cm2以上。光老化试验：根据ISO 4892-3:2016 循环1标准，试验时间168h。试验后，样品外观无异常；色差（ΔE*）：0.14。
59	单口洗眼器	上海台雄科技发展有限公司	上海	品牌：台雄 规格：台式，见备注 型号：SAN-7101	85/套	405.00	34425.00	1) 性能指标：台式洗眼器，1、洗眼喷头：尼龙材质，外加软性橡胶，出水经缓压处理避免二次伤害。2、水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成，手释放后持续供水，既不会占用双手才能持续供水，也不会因开关失灵而无法关闭水流。3、控水阀：为限流型止逆阀门，防止管道里可能存在的污水回流到洗眼器管件里，造成污水污染眼睛的二次伤害。4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。5、供水软管：长1.5米的软性PP管，外覆尼龙编织网，绝无生锈漏水的隐忧，同时也不会因为水压过高导致软管破裂、漏水。软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。 ▲2) 性能参数：流量：符合GB/T 38144.1-2019标准，应以至少11.4L/min的流量提供冲洗液，保持洗眼



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									至少15min；冲洗液能保持以低流速来冲洗双眼，不会对眼睛造成伤害。 密封性：符合GB/T 38144.1-2019标准，当洗眼/洗脸器正确地连接到冲洗液的供应源头并关闭阀门时，连接部位无可见泄露。 控制阀门：符合GB/T 38144.1-2019标准，阀门应在 1s 的时间内完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态；阀门耐腐蚀。阀门驱动装置能让使用者容易找到并操作。
60	中央台（陶瓷板）3	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5750*1500*850 MM 型号：ZZ-ZYTTC3	4/台	21508.80	86035.22	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求： 耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。 破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。 落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。 湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。 抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。 台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分： 柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhib.com

									制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
61	仪器台插座	广东松本光电有限公司	广东	品牌：松本 规格：86型五孔插座 型号：B5/10USLS	80/个	35.00	2800.00	可接受定制	性能指标：PP材质插座盒，含1个86型五孔插座，电线，线管等对接
62	仪器台（陶瓷板）1	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5500*800*850MM 型号：ZZ-YQTTC1	2/台	10298.10	20596.20	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

63	仪器台（陶瓷板）2	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：6100*800*850MM 型号：ZZ-YQTTC2	2/台	11306.99	22613.98	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用20MM厚陶瓷台面，台面应符合以下技术要求：耐腐蚀性能：为确保台面耐腐蚀性能达标，依据GB/T 26696-2011标准检测，检测项目：耐酸碱，检测结果：1级。破坏强度：参照GB/T 3810.4-2016，台面破坏强度检测结果为≥14200N。落球冲击：参照JC/T 908-2013，450g钢球在≥750MM的高度进行冲击后，样品不破损。湿膨胀性能：依据GB/T3810.10-2016检测标准，检测结果为<0.01%。抗冻性：依据GB/T3810.12-2016标准，检测结果为：无裂纹或剥落。台面压缩强度要求：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa，水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。 3）柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
64	实验室PU凳	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：调节高度：40~54 cm 型号：ZZ-PU1	400/个	102.00	40800.00	可接受定制	性能指标：椅面材质：PU聚氨酯发泡；电镀气杆；脚轮：防静电塑胶固定脚杯；调节高度：40~54 cm。
65	边台（理化板）1	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：	1/台	4675.43	4675.43	可接受定制	▲2）性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				2500*750*850MM 型号：ZZ-BTLH1			具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC
--	---	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测 ：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的 抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制 作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂 厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
66	边台（理 化板）2	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2000*750*850MM 型号：ZZ-BTLH2	3/台	3740.75	11222.24	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面 应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并 具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检 验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造 板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸 、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3% 双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强 碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通 过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。
---	--	--	--	--	--	--	--

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
67	气瓶柜	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：900*450*1800MM 型号：ZZ-QPG1	2/台	2047.32	4094.64	可接受定制	2) 性能指标：柜体：采用≥1.2MM厚一级冷轧钢板，所有钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为≥75微米，防化、防潮、耐高温以及耐磨。门板：采用≥1.2MM厚一级冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，采用板块组合而成，钢材表面高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层，其保护层厚度为≥75微米。门板带小型观察窗，窗玻璃采用≥5MM钢化玻璃，观察窗尺寸≥290*330MM。配置及功能：带气瓶固定带。 3) 合页：≥2.0MM厚304不锈钢合页。可调脚：可适当调整柜体0-30MM的高度。气瓶柜的开门角度最大≥170度。
68	不锈钢边台22	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2000*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT22	1/台	3600.00	3600.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM的304不锈钢方管，台面双面304不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬≥25MM刨花板，台面承重≥300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
69	中央台（	广东真知实验室	广东	品牌：真知	4/台	23753.2	95013.04	可接受	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

理化板) 1	科技有限公司		规格： 6350*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH1		6	定制	应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准
--------	--------	--	--	--	---	----	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
70	中央台（理化板）2	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：4850*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH2	2/台	18142.13	36284.26	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。 物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T



广东真知实验室科技有限公司
GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							
							7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
71	中央台（理化板）3	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5800*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH3	4/台	21696.35	86785.39	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									60Mpa, 24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
72	中央台（理化板）4	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：3450*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH4	1/台	12905.08	12905.08	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌
---	--	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测 ：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的 抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制 作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂 厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
73	边台（理 化板）3	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 10900*750*850MM 型号：ZZ-BTLH3	1/台	20386.5 8	20386.58	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面 应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并 具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检 验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造 板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸 、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3% 双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强 碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通 过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板 理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司
GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂
---	--	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									厚度60-90 μm，下限差值±5%。
74	不锈钢边 台23	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3000*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT23	11/台	5400.00	59400.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
75	不锈钢边 台24	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3400*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT24	1/台	6120.00	6120.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
76	不锈钢边 台25	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2700*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT25	1/台	4860.00	4860.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
77	中央台（ 理化板）5	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 7700*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH5	17/台	28803.7 8	489664.22	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
78	中央台（理化板）6	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：6200*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH6	3/台	23192.65	69577.95	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。 物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
--	---	--	--	--	--	--	---

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

79	 边台（理化板）4	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 7650*750*850MM 型号：ZZ-BTLH4	1/台	14308.1 2	14308.12	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检
----	---	-------------------	----	---	-----	--------------	----------	-----------	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
80	边台（理化板）5	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5300*750*850MM 型号：ZZ-BTLH5	2/台	9912.48	19824.97	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
81	边台（理化板）6	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5450*750*850MM 型号：ZZ-BTLH6	1/台	10226.83	10226.83	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。
82	钢玻试剂架	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：400*850MM 型号：ZZ-BLSJJ1	375.25 /m	365.00	136966.25	可接受定制	性能指标：钢玻结构，菱形立柱，双层玻璃层板

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

83	 边台（理化板）7	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5500*750*850MM 型号：ZZ-BTLH7	2/台	10286.56	20573.12	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检
----	---	---------------	----	---	-----	----------	----------	-------	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
84	中央台（理化板）7	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：6450*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH7	7/台	24127.34	168891.35	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
85	不锈钢边台26	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：1850*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT26	1/台	3330.00	3330.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
86	不锈钢边台27	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2250*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT27	1/台	4050.00	4050.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
87	中央台（理化板）8	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5800*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH8	6/台	21696.35	130178.08	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测
---	--	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
88	边台（理化板）8	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：7900*750*850MM 型号：ZZ-BTLH8	1/台	14775.46	14775.46	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击 $\leq 10\text{mm}$ ，静曲强度 $\geq 100\text{Mpa}$ ，弯曲弹性模量 $\geq 9000\text{Mpa}$ ，抗拉强度 $\geq 60\text{Mpa}$ ，24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.2\%$ ，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm ，下限差值 $\pm 5\%$ 。
89	边台（理	广东真知实验室	广东	品牌：真知	1/台	10800.5	10800.53	可接受	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

	化板) 9	科技有限公司		规格： 5775*750*850MM 型号：ZZ-BTLH9		3		定制	应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准
--	-------	--------	--	--------------------------------------	--	---	--	----	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
90	中央台（理化板）9	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：6900*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH9	2/台	25811.18	51622.36	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							
							7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
91	不锈钢边台28	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2900*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT28	1/台	5220.00	5220.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
92	边台（理化板）10	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：7700*750*850MM 型号：ZZ-BTLH10	1/台	14401.38	14401.38	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂
--	---	--	--	--	--	--	---

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									厚度60-90 μm，下限差值±5%。
93	不锈钢边 台29	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1400*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT29	1/台	2520.00	2520.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
94	不锈钢边 台30	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1450*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT30	1/台	2610.00	2610.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
95	不锈钢边 台31	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1550*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT31	1/台	2790.00	2790.00	可接受 定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM； 内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
96	中央台（ 理化板） 10	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 7700*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH10	5/台	28803.7 8	144018.89	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
97	边台（理化板）11	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：7950*750*850MM 型号：ZZ-BTLH11	1/台	14868.73	14868.73	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。 物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

98	 边台（理化板）12	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 4800*750*850MM 型号：ZZ-BTLH12	1/台	8977.80	8977.80	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检
----	--	-------------------	----	--	-----	---------	---------	-----------	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									测结果为ND。抗菌检测：依据 IS022196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
99	不锈钢边台32	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：3350*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT32	1/台	6030.00	6030.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
100	不锈钢边台33	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2550*750*850MM	1/台	4590.00	4590.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				型号：ZZ-BXGBT33					25MM 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
101	不锈钢边台34	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2600*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT34	1/台	4680.00	4680.00	可接受定制	性能指标：材质及结构： 结构采用 304不锈钢材质； 脚架采用 $\geq 40*40*1.0\text{MM}$ 的304 不锈钢方管， 台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度 $\geq 1.0\text{MM}$ ； 内衬 $\geq 25\text{MM}$ 刨花板，台面承重 $\geq 300\text{kg}/\text{m}^2$ 。边角用打磨机打磨， 表面没有毛刺。
102	边台（理化板）13	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3300*750*850MM 型号：ZZ-BTLH13	2/台	6171.73	12343.45	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为 ≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于 $1.45\text{mg}/\text{m}^3$ ，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 IS022196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 IS0 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
103	边台（理	广东真知实验室	广东	品牌：真知	1/台	5237.05	5237.05	可接受	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

化板) 14	科技有限公司		规格： 2800*600*850MM 型号：ZZ-BTLH14			定制	应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准
--------	--------	--	---------------------------------------	--	--	----	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
104	边台（理化板）15	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：1050*500*850MM 型号：ZZ-BTLH15	1/台	1963.64	1963.64	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
105	中央台（理化板） 11	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5700*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH11	6/台	21322.2 7	127933.63	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									60Mpa, 24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
106	中央台（理化板） 12	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1500*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH12	6/台	5611.13	33666.76	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌
---	--	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测 ：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的 抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制 作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂 厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
107	边台（理 化板）16	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 14105*750*850MM 型号：ZZ-BTLH16	1/台	26380.9 0	26380.90	可接受 定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面 应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并 具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检 验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造 板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸 、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3% 双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强 碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。 物理性能：通 过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板 理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂
--	---	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
108	边台（理化板）17	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：5420*750*850MM 型号：ZZ-BTLH17	1/台	10136.52	10136.52	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。 物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μ m，下限差值±5%。
109	边台（理化板）18	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 4200*750*850MM 型号：ZZ-BTLH18	1/台	7855.57	7855.57	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的
--	---	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
110	边台（理化板）19	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5700*750*850MM 型号：ZZ-BTLH19	1/台	10660.64	10660.64	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
111	中央台（理化板）	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：	3/台	28055.6 3	84166.88	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

	13			7500*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH13				具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC
--	----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测 ：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的 抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制 作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂 厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
112	中央台（ 理化板） 14	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 7500*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH14	1/台	28055.6 3	28055.63	可接受 定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面 应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并 具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检 验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造 板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸 、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3% 双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强 碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通 过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。
---	--	--	--	--	--	--	---

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
113	器皿柜	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：900*450*1800MM 型号：ZZ-QMG1	40/台	1678.00	67120.00	可接受定制	2) 性能指标：结构：全钢结构，柜体：柜体采用≥1.2MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。柜门：门板采用≥1.2MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加泡沫。拉手：锌合金C型拉手。 3) 合页：≥1.5MM厚304不锈钢合页，柜门开启角度可达180度。带PP接水盘，带抗倍特板开孔器皿层架。
114	边台（理化板）20	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：1700*750*850MM 型号：ZZ-BTLH20	1/台	3179.13	3179.13	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥5级。物理性能：通

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。
								3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
115	边台（理化板）21	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2450*750*850MM 型号：ZZ-BTLH21	1/台	4582.17	4582.17	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
116	边台（理化板）22	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 4120*750*850MM	1/台	7705.54	7705.54	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				型号：ZZ-BTLH22				验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌
---	--	--	--	--------------	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
117	边台（理化板）23	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：1200*750*850MM 型号：ZZ-BTLH23	1/台	2244.45	2244.45	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司
GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制
--	---	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
118	边台（理化板）24	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：4100*750*850MM 型号：ZZ-BTLH24	2/台	7668.03	15336.06	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
119	中央台（理化板） 15	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 6750*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH15	3/台	25249.5 5	75748.66	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com



海南省政府采购智慧云平台 HD2025-1

广东真知实验室科技有限公司 2025-07-20 21:50:50

双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为 ≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击 ≤ 10 mm，静曲强度 ≥ 100 Mpa，弯曲弹性模量 ≥ 9000 Mpa，抗拉强度 ≥ 60 Mpa，24h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.2\%$ ，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
120	中央台（理化板） 16	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5600*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH16	1/台	20948.2 1	20948.21	可接受 定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击$\leq 10\text{mm}$，静曲强度$\geq 100\text{Mpa}$，弯曲弹性模量$\geq 9000\text{Mpa}$，抗拉强度$\geq 60\text{Mpa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值$\pm 5\%$。
121	中央台（	广东真知实验室	广东	品牌：真知	1/台	25249.5	25249.55	可接受	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

理化板)	科技有限公司		规格： 6750*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH17	5	定制	应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准
------	--------	--	---	---	----	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
122	边台（理化板）25	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：1000*750*850MM 型号：ZZ-BTLH25	1/台	1870.38	1870.38	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率
---	--	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
123	边台（理化板）26	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1600*750*850MM 型号：ZZ-BTLH26	1/台	2992.60	2992.60	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m ³ ，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
124	边台（理化板）27	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 4480*750*850MM 型号：ZZ-BTLH27	1/台	8378.68	8378.68	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 IS022196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测 ：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的 抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制 作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂 厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
125	边台（理 化板）28	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2930*750*850MM 型号：ZZ-BTLH28	1/台	5479.34	5479.34	可接受 定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面 应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并 具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检 验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造 板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸 、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3% 双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强 碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通 过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板 理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂
--	---	--	--	--	--	--	---

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
126	边台（理化板）29	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：800*750*850MM 型号：ZZ-BTLH29	1/台	1496.30	1496.30	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。 物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
127	边台（理化板）30	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 5920*750*850MM 型号：ZZ-BTLH30	1/台	11072.2 2	11072.22	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100mpa，弯曲弹性模量≥ 9000mpa，抗拉强度≥ 60mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
128	边台（理化板）31	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：4550*750*850MM 型号：ZZ-BTLH31	1/台	8509.45	8509.45	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》” 进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击$\leq 10\text{mm}$，静曲强度$\geq 100\text{Mpa}$，弯曲弹性模量$\geq 9000\text{Mpa}$，抗拉强度$\geq 60\text{Mpa}$，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值$\pm 5\%$。
129	中央台（理化板）	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：	1/台	7293.95	7293.95	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

	18			1950*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH18				具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC
--	----	--	--	----------------------------------	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司
GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测 ：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的 抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率 大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制 作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂 厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
130	边台（理 化板）32	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 10925*750*850MM 型号：ZZ-BTLH32	1/台	20433.2 2	20433.22	可接受 定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面 应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并 具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检 验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造 板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸 、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3% 双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强 碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通 过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							(HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhib.com

									3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
131	不锈钢边台35	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：2500*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT35	1/台	4500.00	4500.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
132	不锈钢边台36	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：4000*750*850MM 型号：ZZ-BXGBT36	1/台	7200.00	7200.00	可接受定制	性能指标：材质及结构：结构采用 304不锈钢材质；脚架采用≥40*40*1.0MM 的304 不锈钢方管，台面双面 304 不锈钢板，钢板厚度≥1.0MM；内衬 ≥25MM 刨花板，台面承重≥ 300kg/m²。边角用打磨机打磨，表面没有毛刺。
133	中央台（理化板）19	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格：7850*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH19	1/台	29364.39	29364.39	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
134	中央台（理化板） 20	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 3500*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH20	1/台	13092.6 2	13092.62	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
135	中央台（理化板） 21	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 1900*1500*850MM	3/台	7107.42	21322.26	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

				型号：ZZ-ZYTLH21				验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌
--	---	--	--	---------------	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μ m， 下限差值±5%。
136	中央台（理化板） 22	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 2250*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH22	3/台	8416.18	25248.54	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求： 理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法” 进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于 “GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m³，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。 甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。 抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。 抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制
--	---	--	--	--	--	--	---



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm，下限差值±5%。
137	中央台（理化板） 23	广东真知实验室 科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 7900*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH23	3/台	29551.9 3	88655.79	可接受定制 ▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5 级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤10mm，静曲强度≥100Mpa，弯曲弹性模量≥9000Mpa，抗拉强度≥60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率≤0.2%，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhib.com

									资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
138	中央台（理化板） 24	广东真知实验室科技有限公司	广东	品牌：真知 规格： 7900*1500*850MM 型号：ZZ-ZYTLH24	4/台	29551.9 3	118207.72	可接受定制	▲2) 性能指标：台面选用19MM厚理化台面板材，台面应符合以下技术要求：理化性能：通过国家认可并具有资质的检测机构所检产品按照委托方要求的检验项目并参照GB/T 17657-2022 “人造板及饰面人造板理化性能试验方法”进行检验，98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、37%甲醛、13%次氯酸钠、3%

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

							双氧水、5%重铬酸钾、60%铬酸等不少于45种强酸强碱化学试剂分级检验结果为≥ 5级。物理性能：通过国家认可并具有资质的检测机构基于“GB/T 7911-2024 《热固性树脂浸渍纸 高压装饰层积板 (HPL)》和GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：密度不低于1.45mg/m3，表面耐磨不低于3级，耐水蒸气不低于5级，耐湿热不低于四级，耐龟裂不低于5级，耐污染不低于5级，耐划痕不低于4级，耐光色牢度4-5级，耐大球冲击≤ 10mm，静曲强度≥ 100Mpa，弯曲弹性模量≥ 9000Mpa，抗拉强度≥ 60Mpa，24h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.2\%$，表面耐香烟灼烧性能不低于5级。甲醛检测：通过国家认可并具有资质的检测机构GB/T 17657-2022章节4.60的规定，采用紫外-可见分光光度计进行分析，甲醛释放量检测结果为ND。抗菌检测：依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 4.0。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 4.0。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 4.0。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 4.0。抗病毒检测
---	--	--	--	--	--	--	--



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									：依据 ISO 21702:2019 标准进行测试，具有很高的抗病毒效果。抗人冠状病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9% 抗甲型流病毒活性值大于 3.0，活性率大于 99.9%。 3) 柜体部分：柜体采用1.0MM厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度60-90 μm， 下限差值±5%。
139	VAV变风量阀1	广州昕展气流环境科技有限公司	广东	品牌：昕展 规格：Φ250MM 型号：SCS-VAV-P600	166/套	4178.00	693548.00		2) 性能指标：控制面板及控制器, A. 具有LCD显示面板，有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能。变风量蝶阀：变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PP材质，具备高度防腐、阻燃等众多特性。直径250MM，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量； 3) 执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤3秒；控制模块采用32位微处理器实现高响应速度；轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD
地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼
电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

								触部分不允许有任何金属部件。 ▲4) 阀前静压150~650Pa, 取6个压力值, 最小风量与最大风量的调节比应达到20: 1, 风量控制精度控制±3%。阀门检验依据为JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》能满足压力无关性、风量调节比以及控制精度。
140	VAV变风量阀2	广州昕展气流环境科技有限公司	广东	品牌：昕展 规格：Φ315MM 型号：SRV-315	38/套	4200.00	159600.00	2) 性能指标：控制面板及控制器, A. 具有LCD显示面板, 有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换。所有按钮均为独立按钮, 方便清洁, 可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能。变风量蝶阀：变风量阀应具有快速反应能力, 气密性高, 采用PP材质, 具备高度防腐、阻燃等众多特性。直径315MM, 模压一体成型确保高强度及耐用性, 带文丘里效应测量段, 精确测量风量; 3) 执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤3秒; 控制模块采用32位微处理器实现高响应速度; 轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接, 最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力, 与废气接触部分不允许有任何金属部件。



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

									▲4) 当采用门高位移及流量闭环控制的方式恒定通风柜的面风速时,应要求风量检测的精准性,为了实现压力无关性控制,阀前静压200~700Pa,取6个压力值,最小风量与最大风量的调节比应达到20: 1,风量控制精度控制±5%。阀门检验依据为JG/T 436-2014《建筑通风风量调节阀》能满足压力无关性、风量调节比以及控制精度。
合							4688076.25		
计									

投标单位：(公章) 广东真知实验室科技有限公司

法定代表人(或授权代理人)：(签字或盖章) 朱晓玲

日期：2025年07月21日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理

。

实验室整体建设和维保专家



广东真知实验室科技有限公司

GuangDong Insights Laboratory Equipment CO.,LTD

地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部1号楼

电话：020-31127140 网址：www.zhenzhilab.com

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

③投标单位必须在“分项报价明细表”中对招标文件第三章采购需求一、采购需求一览表中的各项设备进行分项报价，表内“序号”应与“采购需求一览表”中的“序号”一致。

