

采购沿海垃圾场渗沥液应急处理服务项目需求公示

一、项目概况及预算情况：

为加快生活垃圾填埋场库存渗滤液的处理,故租赁一台碟管式反渗透渗滤液处理设备,以达标排放的出水量为计算,预算约为175万元。

二、采购标的具体情况：

(一) 需实现的功能需达到招标人要求的标准。

(二) 需执行的国家相关标准执行国家和本地区有关标准和规范要求,达到采购人和项目审批主管部门的相关审批要求。

(三) 需满足的质量要求本项目要求达到国家相关检验评定合格标准。

(四) 项目实施地点及时间采购人指定地点,供货期限:自中标通知书发出之日起5日历日内完成设备供货并安装调试完毕。

(五) 需满足的服务标准:出水达到《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008表二标准。

(六) 需满足的服务期限:自收到中标通知书开始,3个月内。