

2021 年澄迈县学校消防整改采购项目需求汇总表

序号	项目学校	备注
1	思源高中	附件 1
2	永发中学	附件 2
3	文儒中学	附件 3

附件 1:

政府采购项目详细需求表（思源高中）

序号	品名名称	数量	单位	备注
1	气体灭火控制器（联动型）	1.00	台	
2	现场紧急启停按钮	4.00	只	
3	火灾声光警报器(非编码)	8.00	只	
4	放气指示灯	4.00	只	
5	点型光电感烟火灾探测器	10.00	只	
6	点型感温火灾探测器（A2S）（防爆型）	10.00	只	
7	管内穿线 照明线路(铜芯)导线截面 (mm ² 以内)2.5	350.00	m	
8	管内穿线 多芯软导线(芯以内)四芯 导线截面(mm ² 以内)2.5	540.00	m	
9	砖、混凝土结构明配 公称直径(mm 以 内)20	400.00	m	
10	接线盒（明装）	150.00	个	
11	气溶胶灭火装置	10.00	套	
12	系统调试费	1.00	系统	
13	水泵房压力表更换维修	2.00	个	
14	更换应急照明灯具	100.00	套	
15	更换安全出口灯	40.00	套	
16	更换疏散指示灯	100.00	套	
17	增加配置消防水带	30.00	条	
18	消防栓维修更换	30.00	个	

19	消火栓门框维修	30.00	个	
20	手提式干粉灭火器	60.00	具	
21	灭火器放置箱	30.00	个	
22	劳务（拆旧更换维修）费	1.00	项	

附件 2:

政府采购项目详细需求表（永发中学）

序号	品名名称	数量	单位	备注
1	更换应急照明灯具	60.00	套	
2	更换安全出口灯	20.00	套	
3	更换疏散指示灯	4.00	套	
4	手提式干粉灭火器	40.00	具	
5	灭火器放置箱	20.00	个	
6	镀锌钢管(卡箍连接) 管道安装 公称直径(mm 以内)100	310.00	米	
7	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm 以内)65	20.00	米	
8	卡箍安装 公称直径(mm 以内)100	90.00	个	
9	法兰闸阀 公称直径(mm 以内)100	10.00	个	
10	室内消火栓	30.00	个	
11	钢管挖眼 公称直称(mm)以内 65	30.00	个	
12	机械三通 DN100*65	30.00	个	
13	正三通 DN100	6.00	个	
14	弯头 DN100	10.00	个	
15	劳务（拆旧更换维修）费	1.00	项	

附件 3:

政府采购项目详细需求表（文儒中学）

序号	品名名称	数量	单位	备注
1	更换应急照明灯具	80.00	套	
2	更换安全出口灯	30.00	套	
3	更换疏散指示灯	50.00	套	
4	手提式干粉灭火器	80.00	具	
5	灭火器放置箱	40.00	个	
6	劳务（拆旧更换维修）费	1.00	项	