

第三章 采购需求

一、项目概况

- 1、项目名称：2024 年维修耗材采购（第三次）
- 2、项目预算：2648320.00 元
- 3、资金来源：政府投资
- 4、采购内容：为保障城市道路照明设施的正常运行及管养，现采购维修耗材一批。

二、清单及参数要求

序号	采购品 目名称	规格和配置技术参数	数量	单位	是否 进口 产品	备注
1	电力电 缆	YJV4*252+1*162	3000	米	否	
2	电力电 缆	YJV4*162+1*102	3000	米	否	
3	多股铜 芯护套 线	RVVB2-2.5	100	捆	否	
4	单股铜 芯护套 线	BVR-4 ²	20	捆	否	
5	美式箱 变	125KVA	1	台	否	
6	LED 投 光灯具	150W 中华灯	20	套	否	
7	LED 灯 具	220W, 预留标准 NEMA 旋 扣式 7PIN 接口, 可调光 电源。色温 3000K。	100	套	否	
8	LED 灯 具	180W, 预留标准 NEMA 旋 扣式 7PIN 接口, 可调光 电源。色温 3000K。	100	套	否	
9	LED 灯 具	120W, 预留标准 NEMA 旋 扣式 7PIN 接口, 可调光 电源。色温 3000K。	400	套	否	

10	LED 灯具	60W, 预留标准 NEMA 旋扣式 7PIN 接口, 可调光电源。色温 3000K。	400	套	否	
11	LED 节能灯灯泡	12W 球泡 LED (白光)	200	个	否	
12	LED 节能灯灯泡	12W 球泡 LED (黄光)	500	个	否	
13	灯杆	9 米豆芽式单臂灯杆、热镀锌、壁厚 3.5mm, 上口径 $\phi 89$, 下口径 $\phi 197$, 检修门 160*350mm	20	根	否	
14	交流接触器	CJ20-100A	30	个	否	
15	交流接触器	CJ20-60A	30	个	否	
16	空气开关	3P100A	50	个	否	
17	空气开关	1P63A	50	个	否	
18	熔断器	5A	4000	个	否	
19	电工胶布	10KV (红、黄、蓝、白、黑色)	4000	个	否	
20	252 铜管	25 ² mm	600	个	否	
21	252 铜鼻子 (短)	25 ² mm	500	个	否	
22	162 铜鼻子 (短)	16 ² mm	500	个	否	
23	63PVC 管	63PVC 管	200	条	否	
24	50PVC 管	50PVC 管	200	条	否	
25	63PVC 直接接头	63PVC 直接接头	200	个	否	
26	50PVC 直接接头	50PVC 直接接头	200	个	否	
27	头灯	LED 光源	50	个	否	
28	电笔		100	支	否	

29	反光背心		100	套	否	
30	安全帽	玻璃钢	50	顶	否	
31	一字螺丝刀	Φ 6mm*杆长 150mm, 总长约 260mm。	100	把	否	
32	十字螺丝刀	Φ 6mm*杆长 150mm, 总长约 260mm。	100	把	否	
33	美工刀		100	把	否	
34	老虎钳	8 寸	30	把	否	
35	尖嘴钳	8 寸	30	把	否	
36	内六角		50	套	否	

三、商务要求

- 1、交付时间：合同签订后 25 天内交付使用
- 2、地点：招标人指定地点
- 3、付款进度：根据双方签订的政府采购合同约定执行。
- 4、质量等要求：供应商须响应各项采购要求，必须保证提供的货物是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的符合国家相关质量标准的合格产品；其有关知识产权、技术、专利、检验、商务等均要符合中华人民共和国的有关法律、法规；投标人必须承担因所供设备而引起的全部法律责任。
- 5、包装须牢固、安全、可靠，须防震、防霉、防潮、防锈蚀，便于拆卸、安装。
- 6、运输须采取安全可靠的运输工具，保证在验收前无因运输产生的质量问题，若因运输产生的质量问题由供应商自行调换相同技术参数的产品。
- 7、运输、安装、调试及人员培训：中标人负责所有设备的运输、安装、调试及使用单位管理人员的培训。

8、其它要求按合同执行。